

**ООО «Арго-про»**  
**ШЛЮЗ**  
**МУР 1001.9 GSM/RMA-MP TLT**

Паспорт  
АПГУ.420600.001-16ПС

**1 Назначение изделия**

Шлюз МУР 1001.9 GSM/RMA-MP TLT (шлюз) предназначен для использования в составе информационно - измерительных комплексов МУР 100 в качестве устройства перехода с GSM канала передачи данных на радиоканал.

**2 Основные технические данные**

|  |             |
|--|-------------|
| Передача данных  | полудуплекс |
| Рабочие частоты GSM, МГц                                   | 900 и 1800  |
| Рабочие частоты радиоканала, МГц                           | 868...870   |
| Антенна радиоканала  | _____       |
| Интерфейс связи  | _____       |
| Макс. скорость передачи данных через интерфейс связи, кбод | 115,2       |
| Напряжение электропитания, В                               | ~230 ±22    |
| Макс. потребляемая мощность, ВА                            | 2,5         |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм                             | 70×95×65    |
| Масса (не более), кг                                       | 0,3         |

**3 Комплект поставки**

|  |        |
|--|--------|
| Шлюз МУР 1001.9 GSM/RMA-MP TLT   | 1 шт.  |
| Шлюз МУР 1001.9 GSM/RMA-MP TLT.Паспорт. АПГУ.420600.001-16ПС   | 1 шт.  |
| Шлюз МУР 1001.9 GSM/RMA-MP TLT.<br>Руководство по эксплуатации. АПГУ.420600.001-16РЭ   | 1 шт.* |
| Ответные части разъемов  | 2 шт.  |
| Упаковочная коробка  | 1 шт.  |
| * поставляется по заявке заказчика, иначе в открытом доступе на сайте изготовителя: <a href="http://argoivanovo.ru">argoivanovo.ru</a> |        |

**4 Сроки службы и гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена шлюза в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого шлюз не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Предприятие – изготовитель: ООО «Арго-про», 153002, г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 26.

Тел/факс: (4932) 34-56-77, 93-71-71, 41-70-04. Эл. адрес: [post@argoivanovo.ru](mailto:post@argoivanovo.ru)

**5 Свидетельство о приемке**

Шлюз МУР 1001.9 GSM/RMA-MP TLT\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ зав. номер \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

М.п.

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

2020

\_\_\_\_\_

год

\_\_\_\_\_

месяц

\_\_\_\_\_

число