



Принципиальная схема подключения щита АСКУЭ на ТП. КТП, КТПН с возможностью считывания показаний с четырех гальванически развязанных групп приборов учета по проводной линии RS485 и приборов учета по радиосвязи. Включение сигнализации – iButton.

Максимальный ток нагрузки питания одной группы первичных приборов учета не более 300мА

Блок питания PWR D20 поставляется опционально в ситуации, когда максимальный суммарный ток потребления группы приборов учета превышает допустимый ток внутреннего блока питания TSM. На схеме представлена группа внешних счетчиков 2 с общим током потребления более 300мА