



Принципиальная схема подключения щита АСКУЭ на ТП. KTP, KTPH с возможностью считывания показаний с гальванически развязанной группы приборов на ТП по проводной линии RS485 и приборов учета по радиосвязи. Включение сигнализации – iButton.

Максимальный ток питания интерфейса RS485 группы первичных приборов учета на ТП не более 300мА. Если максимальный ток питания интерфейса RS485 приборов учета на ТП более 300мА, необходимо в щит АСКУЭ установить блок питания PWR D20. От TSM в данном запитывается группа счетчиков А (максимальный ток не более 300мА). Остальные счетчики ТП по интерфейсу запитываются от этого блока питания (группа счетчиков Б).