



Монтажная схема. А-1ф-RMA (PLC) (Однофазная схема ввода для жилого дома с АСКУЭ и возможностью принудительного ограничения мощности по радиоканалу)

Примечание: В случаях организации связи АСКУЭ и ограничения мощности по каналу PLC вместо радиомодема МУР1001.9 RMA TLT устанавливается PLC-модем МУР1001.9 PLC TLT.